



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КАЛУГИ

ул. Знаменская, д. 68, г. Калуга, 248002
тел.: (4842) 57-26-40, факс: (4842) 57-11-50

29.03.2024 № 29-2024

Директору ГБУЗ КО «Центр БОМЖ»

Гоэрц В.В.

ул. Дальняя, д. 3, г. Калуга, 248031

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в деятельности
ГБУЗ КО «Центр БОМЖ»

Прокуратурой города Калуги в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.ст. 22, 27 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» №2202-1 от 17 января 1992 года в связи с проведением проверки о соблюдении законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также исполнения законодательства о противодействии терроризму в деятельности организаций с круглосуточным пребыванием людей.

В деятельности Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» (далее – ГБУЗ КО «Центр БОМЖ») установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о противодействии терроризму.

В соответствии со ст.15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты.

В соответствии со ст.38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

ДВ № 053804

обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35 от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п.6 ст. 3 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Между тем, в ходе вышеуказанной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а также законодательства о противодействии терроризму.

В декларации пожарной безопасности представлены недостоверные сведения (ст. 64 п.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении прачки, в палатах на 1 и 2 этажах (п.35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ);

Не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (п.п. 17(б), 30,42,43,48,50,52,54,650 ППР в РФ);

Отсутствует исполнительная документация на установки и системы АУППЗ (ст. 83 ФЗ-№ 123, п. 54 ППР в РФ, р. 5.1. СП 484.1311500.2020;

Провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям (ст. 82 п.2, п.8 ФЗ № 123, п.4.9, СП 6.13130.2013);

Нарушено расстояние от дымовых пожарных извещателей до стены (1этаж-комната 12, приемное отделение, фельдшерская, комната администратора, 2 этаж-4,5 палаты, 3 этаж-кабинет зам. директора) (ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.81, ст.83 ФЗ № 123; п.6.6.36 СП 484.1311500.2020);

Отсутствует АУППЗ в помещении кухни (п.6 ст. 83 ФЗ № 123; таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020, п.54ППР в РФ);

Проводка и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствует нормативным требованиям (ст. 82 п.2, п.8 ФЗ № 123; п.4.9 СП 6.1313.2013);

Отсутствует аварийное освещение в помещении охраны (п. 56 ППР в РФ);

Не проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок (более 10 лет) (ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 ФЗ № 123; п.54 ППР в РФ; ГОСТ 27.002-2015; п.5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.10, п.1.11 РД 009-02-96; п. 4.5.18 НДБ 58-97; п.9.2.5. НПБ 75-98, п.17.2.3 НБП 76-98).

В учреждении отсутствует информационный стенд (табло), содержащий схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения, архивирование и хранение данных в течение 30 дней не ведется, информационное взаимодействие в региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (передача видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве не осуществляется).

Не проведена актуализация паспорта безопасности объекта (территории) в связи с изменением организации охраны и защиты объекта (территории);

В учреждении отсутствует тревожная кнопка, оснащенная выходом в ФГКУ управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Калужской области.

Указанные факты свидетельствуют об угрозе жизни и здоровью прибывающих в данном учреждении лиц, могут повлечь за собой порчу имущества, а также нарушить права граждан на благоприятные условия проживания.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего выполнения требований вышеуказанного законодательства, а также отсутствия должного контроля со стороны ответственных должностных лиц ГБУЗ КО «Центр БОМЖ».

Согласно ч. 2 ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодателем применяется к нему дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах и (в том числе о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

Заместитель прокурора города
юрист 1 класса

В.С.Ермиленкова