

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области

248016, г. Калуга, ул. Кубяка, д.1, корпус 1, тел. 58-88-64

### Предписание № 1/1/3

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Калужской области  
"Калужский областной социальный центр по оказанию помощи  
лицам без определенного места жительства",  
в лице директора Гоэрс Вероники Викторовны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору № 1 от «10» января 2019 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» января 2019 года по «24» января 2019 года проведена проверка

Коротковым Игорем Викторовичем, старшим инспектором МОНДиПР г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области ГКУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства", расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Дальняя, д.3 совместно с директором Гоэрс В.В., заместителем директора по общим вопросам Новоселовым С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не переработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТом Р 12.2.143-2009.	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР)	10.01.2020	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 ППР	10.01.2020	
3.	Не обеспечено автоматическое от-	п. 49, 61 ППР, ст. 1, 4 Фе-	10.01.2020	

	ключение при пожаре систем обще-обменной вентиляции.	дерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.24 СП 7.13130.2013		
4.	Не обеспечен резерв информационной емкости приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации не менее 10%.	ст.1, 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.4 СП 5.13130.2009	10.01.2020	
5.	Неисправна автоматическая пожарная сигнализация в гараже.	п.61 ППР	10.01.2020	
6.	Не установлены устройства для самозакрывания на противопожарных дверях.	п.37(1) ППР	10.01.2020	
7.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.	ст.1, 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012	10.01.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНДиПР Главного управления – государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Коротков И.В.

« 24 » января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Иванов  
(подпись)

« 24 » января 2019 г.

Директор Гоэрт В.В.  
(должность, фамилия и инициалы)



(подпись)

М.П.\*